



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тихвинский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: пл. Свободы, д. 8, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187555 телефон/факс: (813-67) 58-756
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: tihvin@szap.gosnadzor.ru

д. Большой Двор
(место составления)

« 21 » сентября 2017 г.
(дата составления)

16 :00
(время составления)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 31-6329-3096/ПР

Предписание выдано: Тихвинским отделом по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 31-6329/Рк от 31.08.2017.

Лицо, проводившее проверку:

Токмаков Алексей Анатольевич, государственный инспектор Тихвинского ОЭнН Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Наименование организации: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большедворская основная общеобразовательная школа» (сокращенное наименование МКОУ «Большедворская ООШ»).

При проведении проверки присутствовали:

директор МКОУ «Большедворская ООШ» Явственная Ольга Альбертовна;
главный инженер муниципального автономного учреждения «Сервисный центр обслуживания учреждений образования» (далее МАУ «СЦОУО») - ответственный за электрохозяйство МКОУ «Большедворская ООШ» Козлов Артем Николаевич;
заместитель директора МАУ «СЦОУО» - заместитель ответственного за электрохозяйство МКОУ «Большедворская ООШ» Курнаков Александр Николаевич.

Дата, время, место проведения проверки: с 10 час. 00 мин. 11.09.2017 до 16 час. 00 мин. 21.09.2017 по адресу: 187613, Ленинградская обл., Бокситогорский район, Большедворское СП, д. Большой Двор, д. 23.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 21.09.2017 № 31-6329-6445/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу - МКОУ «Большедворская ООШ» предписывается принять ме-

ры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения
	Эксплуатация электроустановок		
1.	Отсутствует долгосрочный план технического перевооружения и реконструкции электроустановок.	п.1.6.4 ПТЭЭП	31.03.2018
2.	Фактическая схема электроснабжения школы (здание учреждения образования) не соответствует требованиям надежности электроснабжения электроприемников второй категории.	п.п.1.2.17-1.2.21 ПУЭ	31.03.2019
3.	Отсутствует журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании.	п.1.8.9 ПТЭЭП	31.03.2018
4.	Отсутствуют паспорта кабельных линий 0,4 кВ.	п.п. 1.2.6, 1.8.1 ПТЭЭП	31.03.2018
5.	Отсутствует кабельный журнал.	п.п.1.8.2, 1.8.9, 2.4.2 ПТЭЭП	31.03.2018
6.	Не установлены конкретные сроки профилактических испытаний и измерений электроустановок.	п.3.6.2 ПТЭЭП	31.03.2018
7.	Отсутствует журнал учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров.	п.п. 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП	31.03.2018
8.	Отсутствует расчет минимальных сечений переносных заземлений по условиям термической стойкости, применяемых в электроустановках МКОУ «Большедворская ООШ».	п.п.1.2.2; 1.7.3 ПТЭЭП; п.2.17.4 ИПИСЗ	31.03.2018
9.	Не проводится контроль железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ.	п. 2.3.8, п. 7.3.4 Приложение 3 ПТЭЭП	31.03.2018
10.	Не составлен паспорт ВЛ-0,4 кВ.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п.п. 2.4.9, 2.4.52 ПУЭ	31.03.2018
11.	Не проводятся осмотры ВЛ-0,4 кВ.	п. 2.3.8 ПТЭЭП	31.03.2018
12.	Ведение журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям не соответствует требованиям Правил.	п.1.8.9 ПТЭЭП; п.6.6, Приложение № 8 ПОТ ЭЭ	31.03.2018
13.	Не производится оформление проводимых работ в электроустановках нарядами-допусками или распоряжениями.	п.1.2.6 ПТЭЭП; п.5.1 ПОТ ЭЭ	31.03.2018
14.	Не проводятся осмотры РУ-0,4 кВ.	п. 2.2.39 ПТЭЭП	31.03.2018
15.	Отсутствуют списки ответственных работников, имеющих право выполнять оперативные переключения.	п. 1.5.27 ПТЭЭП, п. 5.8 ПОТ ЭЭ	31.03.2018

16.	В нарушение требований ПТЭЭП в списки лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров (приложение № 5 к договору электроснабжения № 47280000280444 от 01.03.2017 с АО «Петербургская сбытовая компания») неправомочно включена директор Явственная О.А., присвоение данных прав не имеет силы, т.к. Явственная О.А. не проходила проверку знаний норм и правил работы в электроустановках.	п.1.4.20 ПТЭЭП	31.03.2018
	Техническое состояние электроустановок		
17.	На двери помещения ВРУ-0,4 кВ не установлен самозапирающийся замок, отпираемый без ключа с внутренней стороны помещения.	п.4.1.23 ПУЭ	31.03.2018
18.	Оборудование ВРУ-0,4 кВ покрыто пылью.	п.2.2.17 ПТЭЭП	31.03.2018
19.	В ВРУ-0,4 кВ отсутствует перечень защитных средств с указанием места их хранения.	п.1.2.2 ПТЭЭП, п.1.2.3 ИПИСЗ	31.03.2018
20.	Конструкция полов в ВРУ-0,4 кВ не исключает возможности образования цементной пыли.	п. 4.2.95 ПУЭ	31.03.2018
21.	Отсутствует диспетчерское наименование на дверях щита в помещении столовой.	п. 1.1.28 ПУЭ, п. 2.2.20 ПТЭЭП	31.03.2018
22.	С внутренней стороны двери щита в помещении столовой отсутствует однолинейная схема, надписи с указанием значения номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников соответственно через них получающих питание.	п.2.12.5 ПТЭЭП	31.03.2018
23.	Оборудование щитов освещения покрыто пылью.	п.2.2.17 ПТЭЭП	31.03.2018
24.	Электроустановка не укомплектована переносными заземлениями.	п.п.1.2.2, 1.2.6 ПТЭЭП, При- ложение 8 ИПИСЗ	31.03.2018
25.	В местах ввода заземляющих проводников в здание отсутствуют опознавательные знаки.	п.2.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.118 ПУЭ	31.03.2018
26.	Требуется модернизация оборудования щитов освещения (в ЩО-1, ЩО-3, ЩО-6 установленные автоматические выключатели марки ВА 4729, ВА 101 не обеспечивают надежную защиту электроустановки от токов короткого замыкания, что подтверждается протоколом испытаний от 04.11.2016 г.).	п.п.1.2.2, 1.5.1, 1.6.1 ПТЭЭП	31.03.2018
27.	Светильники в помещении столовой находятся в неудовлетворительном состоянии (отражатели и корпуса покрыты грязью и пылью).	п. 2.12.12 ПТЭЭП	31.03.2018
28.	Не соблюдаются меры защиты при косвенном прикосновении в электроустановках – в	п.п.1.1.1, 1.7.76, 1.7.83 ПУЭ	31.03.2018

	помещении кухни не выполнено защитное заземление металлических столов, моек, системы вентиляции.		
29.	На вводе в здание школы не окрашены заземляющие проводники (шины) контура заземления.	п. 2.7.7 ПТЭЭП	31.03.2018
30.	На электродвигателе вентиляции не нанесены стрелки, указывающие направление вращения	п. 2.5.3 ПТЭЭП	31.03.2018

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145);

ПУЭ – Правила устройства электроустановок (утверждены Минэнерго СССР 10.12.1979, с изменениями на 20.06.2003);

ПОТ ЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированные Минюстом России 12.12.2013 № 30593).

ИПИСЗ – «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261).

Представить в письменном виде в Тихвинский ОЭнН Северо-Западное управление Ростехнадзора в сроки до 31.03.2018, 31.03.2019, информацию об исполнении пунктов настоящего Предписания (при необходимости – с приложением документов, фото-видеоматериалов).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Предписание получил:

Директор МКОУ «Большедворская ООШ»




О.А. Явственная

« 21 » 09. 2017г

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

Государственный инспектор
Тихвинского ОЭнН



А.А. Токмаков

(подпись проверяющего)

Директор МКОУ «Большедворская ООШ»



О.А. Явственная


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Тихвинского ОЭнН



А.А. Токмаков