



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тихвинский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81

Почтовый адрес: пл. Свободы, д. 8, г. Тихвин, Ленинградская обл., 187555

телефон/факс: (81367) 58-756

<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: tihvin@szap.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений**

26 апреля 2019г.

№ 31-1899-1059/ПР

г. Тихвин

Предписание выдано: Тихвинским отделом по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 31-1899/Рк от 21.03.2019.

Лицо, проводившее проверку:

Токмаков Алексей Анатольевич, государственный инспектор Тихвинского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора

Наименование организации: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большедворская основная общеобразовательная школа» (сокращенное наименование МКОУ «Большедворская ООШ»).

При проведении проверки присутствовали:

Явственная Ольга Альбертовна директор МКОУ «Большедворская ООШ»;

Козлов Артем Николаевич, главный инженер муниципального автономного учреждения «Сервисный центр обслуживания учреждений образования» (далее МАУ «СЦОУО»).

Дата, время, место проведения проверки: с 11 час. 00 мин. 15.04.2019 до 15 час. 00 мин. 26.04.2019 по адресу: 187613, Ленинградская обл., Бокситогорский район, Большедворское СП, д. Большой Двор, д. 23.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 26.04.2019 № 31-1899-2599/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу МКОУ «Большедворская ООШ»

предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения	Особые отметки
1.	Фактическая схема электроснабжения школы (здание учреждения образования) не соответствует требованиям надежности электроснабжения электроприемников второй категории.	п.1.7.2 ПТЭЭП, п.п.1.2.17-1.2.21 ПУЭ	30.04.2020	предписывается повторно

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003, рег. № 4145);

ПУЭ - Правила устройства электроустановок (утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204).

Информировать Тихвинский отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора в письменном виде на имя руководителя о выполнении пунктов настоящего Предписания (по мере выполнения).

Представить в письменном виде в Тихвинский отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора на имя руководителя в срок до 30.04.2020 информацию об исполнении всех пунктов настоящего Предписания с приложением документов, фото-видеоматериалов.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта

проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).


Предписание получил:

Директор МКОУ «Большедворская ООШ»  О.А. Явственная


« 26 » 09. 2019 г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

Государственный инспектор
Тихвинского ОЭнН


А.А. Токмаков
(подпись проверяющего)

Директор
МКОУ «Большедворская ООШ»


О.А. Явственная
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Тихвинского ОЭнН  А.А. Токмаков

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)